

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И
БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Тверской области (Управление Роспотребнадзора по Тверской области)
Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Тверской области в Бежецком районе
ул.Садовая, д. 26, г. Бежецк, Тверская область, 171984, телефон/факс 8 (48231) 2-14-42

ПРЕДПИСАНИЕ № 278

« 29 » ноября 20 17 г.

г. Бежецк
(место выдачи)

Специалист-эксперт Иванова Наталья Васильевна

(фамилия, имя, отчество (при наличии) и

должность должностного лица, выдавшего предписание)

по результатам проверки деятельности:

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Дмитровская основная общеобразовательная школа», юр. адрес: 171665, Тверская область, Краснохолмский район, д. Дмитровка, д. 1;

(наименование и место нахождения (адрес) проверяемого юридического лица)

(фамилия, имя, отчество (при наличии отчества) и адрес места жительства проверяемого индивидуального предпринимателя)

ИНН 6928003277, ОГРН 1026901543514;

(сведения о государственной регистрации и зарегистрировавшем органе (для юридического лица и индивидуального предпринимателя))

по выполнению требований законодательства в сфере обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения установлено следующее:

Выявлены нарушения требований п.4.28, 4.29 СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях» (далее по тексту СанПиН 2.4.2.2821-10), ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» к отделке помещений, к санитарно-техническому состоянию помещений:

- в основном здании в кабинетах технологии, химии, математики, в коридоре около кабинетов химии и математики стены неровные, с признаками поражений грибком;
- в коридоре у кабинета технологии, в тамбуре у санитарного узла на потолке и стене имеются следы протекания крыши, побелка влажная, пожелтевшая, с разводами, отмечается отслоение и шелушение побелки;

Согласно экспертному заключению к протоколу лабораторных испытаний филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Тверской области» в Бежецком районе № 1/ 7129 от 16.11.2017г. искусственная освещенность на рабочих столах в кабинетах физики, математики, биологии и химии не соответствует норме согласно п.п. 7.2.4 СанПиН 2.4.2.2821-10;

Санитарные узлы не отапливаются - п. 6.1, п. 6.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Внутренние водопроводные сети не подведены к раковине в обеденном зале, к раковинам при санитарных узлах –п. 8.2 СанПиН 2.4.2.2821-10.

Внутренние канализационные сети не подведены в санитарные узлы, к раковинам при обеденном зале, при санитарных узлах – п. 8.5 СанПиН 2.4.2.2821-10.

В помещении приготовления пищи не установлена раковина для мытья рук с подводом горячей и холодной воды через смесители (установлен ручной мойник с приносной водой) - п. 3.3, п. 13.2 СанПиН 2.4.5.2409-08 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации питания обучающихся в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и профессионального образования», п. 3.3 СП 2.3.6.1079-01 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания, изготовлению и оборотоспособности в них пищевых продуктов и продовольственного сырья».

(указать положения нормативных правовых актов Российской Федерации, предусматривающие обязательные требования, нарушение которых было выявлено)

Руководствуясь ст. 50 Федерального закона от 30.03.1999г. № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» требую в срок до «15» августа 20 18 г.:

1. Провести ремонт кровли над помещениями коридора у кабинета технологии, тамбура у санитарного узла- ст. 24 Федерального Закона от 30.03.99г. №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» .

2. Провести текущий ремонт следующих помещений: в основном здании в кабинетах

